



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС08.16707

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВС ФАРБЕН», Адрес: Россия, 396689, Воронежская область, Ольховатский район, посёлок Бугаевка, ул. Ломоносова, 84, ИНН: 3618003426, ОГРН: 1023601232379, телефон: 8 473 300 36 30, электронная почта: info@abcfarben.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВС ФАРБЕН», Адрес: Россия, 396689, Воронежская область, Ольховатский район, посёлок Бугаевка, ул. Ломоносова, 84, ИНН: 3618003426, ОГРН: 1023601232379, телефон: 8 473 300 36 30, электронная почта: info@abcfarben.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ЦСМ», 197198, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Введенский, пр-кт Большой П.с., д. 27/1, литера А
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС08

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Эмаль акриловая для пола. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.30.12.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Группа горючести – Г2 (умеренно горючие) по ГОСТ 30244-94,
Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96.

Коэффициент дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18),
Показатель токсичности – Т2 (умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20).

Класс пожарной опасности материала КМ3.

Протокол испытаний №14899-ЦСМ/ПБ-22 от 10.02.2022 Испытательная лаборатория ООО «ЦСМ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ09 от 2021-11-10

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 2316-006-47800877-06

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 11.02.2022 по 10.02.2027



Руководитель органа

Tul
подпись

И.М. Тимохина

инициалы, фамилия

Эксперт

04
подпись

Д.И. Султанов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации